


Спецификация

Обозначение	Описание	Кол-во
ШУ	Корпус металлический ШМТ-2-0	1 шт.
У6	Лоток проводочный 35х100	1,5 м.
У7	Кронштейн настенный осн. 100 мм.	4 шт.
У8	Соединительный комплект MDS	10 шт.
У8	Магистральный кабель-канал 100х60	2 м.
У9	Заглушка КМЗ К.К. 100х60	2 шт.
У10	Магистральный кабель-канал 40х25	2 м.
У11	Труба гладкая жесткая ПВХ d16 ИЭК	1 м.
У12	Подорот на 90° труба-труба CRS166 ИЭК	1 шт.
	Лестница с осежкой CF 16 ИЭК	10 шт.
У13	Труба гофр. ПНД d 16 с зондом ИЭК	1 м.
ХР	Вилка стационарная ССИ-515 ЗР+РЕ+Н	1 шт.
XS	Розетка стационарная ССИ-114 16А	1 шт.
HL1, HL2, HL3	Патрон угловой настенный карболитовый + лампа накаливания Е27, 40Вт	3 шт.
У14	Корпус КМ103 для кнопки 3 места	1 шт.
SB2	Кнопка ABLFS-22 красная d22мм неон/240В 1st+1p ИЭК	1 шт.
SB1, SB2	Кнопка ABLFS-22 зеленая d22мм неон/240В 1st+1p ИЭК	2 шт.

Пробода, наконечники, винты		
1	Пробода ПВХ 1х2,5 (белый, коричневый и т.п.)	6 м.
2	Пробода ПВХ 1х2,5 (голубой)	1 м.
3	Пробода ПВХ 1х2,5 (желто-зеленый)	3 м.
4	Пробода ПВХ 3х1,5	12 м.
5	Пробода ПВХ 1х1,5 (белый, коричневый и т.п.)	15 м.
6	Пробода ПВХ 1х6 (желто-зеленый)	3 м.
7	Наконечник-гильза E2508 2,5мм2	30 шт.
8	Наконечник-гильза E1508 1,5мм2	30 шт.
9	Наконечник-гильза E6012 6мм2	4 шт.
10	Саморез по дереву 3,5х25	80 шт.
11	Саморез с пером по металлу	14 шт.
12	Скоба для крепления кабеля к стене D 10мм	10 шт.



Переносная питающая линия для подключения стенда и двигателя

1	Вилка переносная ССИ-014 16А ИЭК	1 шт.
2	3х. Лбвт. 3ф. АМР S6B4 380В 0,18кВт 1500об/мин 2081 IRIVE ИЭК	1 шт.
3	Розетка переносная ССИ-215 ЗР+РЕ+Н	1 шт.
4	Пробода ПВХ 5х2,5	5 м.


Комплектация 18-Электронтох			
1А	А4	12.01.17	Анст
Модуль	Формат	Дата	Анст

Монтажная схема ШУ

	Анст
--	------


Спецификация

Обозначение	Описание	Кол-во
QF1	Авт. выкл. ВА47-29, 3P, 16А 4, 5кА х-ка С ИЭК	1 шт.
QF2	Авт. выкл. ВА47-29, 1P, 6А 4, 5кА х-ка С ИЭК	1 шт.
N+PE	Шины в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2x7	1 шт.
КМ1, КМ2	Контактор КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НО ИЭК	2 шт.
	Приставка ПКИ-22 доп. контакты 2x+2р ИЭК	2 шт.
КК	Реле РТИ-1305 электроотпаечное 0,63-1, 0А ИЭК	1 шт.
ХТ	Каменные зажим ЗНИ-4 серый	17 шт.
У1	DIN-рейка (25см) оцинкованная	3 шт.
У2	Кабель-канал перф. "Импакт" 25х60	1.5 м.
У3	Ограничитель на DIN-рейку(металл) ИЭК	6 шт.
У4	Пластиковая заглушка ЗНИ-4 серый	1 шт.
У5	Кабельный вбод-связник d=25мм, (отв. бокса d=32мм.)	3 шт.
У6	Механизм блокировки для КМИ(09-32А) ИЭК	1 шт.
	Провода, наконечники, зажимы	
1	Провод ПВ1 1х2,5 (белый, коричневый и т.п.)	1 м.
2	Провод ПВ3 1х2,5 (белый, коричневый и т.п.)	2 м.
3	Провод ПВ3 1х2,5 (желто-зеленый)	2 м.
4	Провод ПВ3 1х1,5 (белый, коричневый и т.п.)	10 м.
5	Провод ПВ3 1х1,5 (голубой)	3 м.
6	Наконечник-гильза Е2508 2, 5мм2	20 шт.
7	Наконечник-гильза НГИ2 2, 5-12	10 шт.
8	Наконечник-гильза Е1508 1, 5мм2	50 шт.
9	Наконечник-гильза НГИ2 1, 5-12	20 шт.
10	Холут 4, 8х160мм нейлон	50 шт.



Компетенция 18-Электромонтаж				Монтажная схема ШУ		Лист
15	A4	12.01.17				
Модуль	Формат	Дата	Листов			

ГИА г. Новосибирск–2017г.



ГИА г. Новосибирск—2017г.

Компетенция: 18-Электронтох

1Б

А4

12. 01. 17

Лист

Монтажная схема ШУ

Лист